

	ртуть, мг/дм ³	< 0,0005													
33	ГХЦГ (линдан), мг/дм ³	< 0,002													<0,0001
34	2,4-Д, мг/дм ³	< 0,03													<0,00005
35	ДДТ, мг/дм ³	< 0,1													<0,0001
36	Цинк, мг/дм ³	< 1,0													0,038
37	1,2-Дихлорэтан, мг/дм ³	< 0,02													<0,001
38	Бромформ, мг/дм ³	< 0,1													<0,001
39	Бромдихлорметан, мг/дм ³	< 0,03													<0,001
40	Тетрахлорэтилен, мг/дм ³	< 0,02													<0,001
41	Трихлорэтилен, мг/дм ³	< 0,06													<0,001
42	Дибромхлорметан, мг/дм ³	< 0,03													<0,001
43	Хлороформ, мг/дм ³	< 0,1													0,555±0,118
															0,513±0,109
44	Четыреххлор. углерод, мг/дм ³	< 0,006													<0,001
45	Сумм. альфа-активн., Бк/кг	< 0,2													<0,068
46	Суммарная бета-активн Бк/кг	< 1,0													<0,122
47	ОМЧ Число КОЕ в 1 см ³	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50	<50
48	ОКБ, Число КОЕ в 100 см ³	отсутствие	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна
49	ТКБ, Число КОЕ в 100 см ³	отсутствие	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна
50	Колифаги, Число БОЕ в 100 см ³	отсутствие	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна
51	Споры СРК, Число спор в 20 см ³	отсутствие	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна
52	Цисты лямблий	отсутствие	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна	не обна
53	Антиген ВГА	отсутствие													не обна
54	Антиген ротавируса	отсутствие													не обна

Начальник ХБЛ



М.М.Федорова